

Акт

о проведении внепланового контроля за соблюдением требований противопожарной безопасности в организациях отдыха детей и их оздоровления, включенных в реестр оздоровительных организаций, осуществляющих деятельность в период летних школьных каникул 2019 года

Составлен « 30 » 07 20 19 г.

БУ ХМАО-Югры «Сургутский центр социальной помощи семье и детям»

(полное наименование организации)

ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Лермонтова, 9

(юридический адрес)

Директор, Ронжина Галина Федоровна, 8 (3462) 34-05-29

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с указанием заместителя Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры комиссией Департамента образования Администрации города Сургута в составе (с указанием должности, Ф.И.О.):

Председатель комиссии

Хотмирова Анна Ивановна - заместитель директора департамента образования

Члены комиссии:

Кузнецов Владимир Николаевич - начальник отдела эксплуатации и обеспечения безопасности департамента образования Администрации города;

Гусева Юлия Александровна - начальник отдела организации каникулярного отдыха департамента образования Администрации города;

Лукина Елена Вячеславовна - главный специалист отдела организации каникулярного отдыха департамента образования Администрации города;

_____ - представитель отдела молодежной политики Администрации города;

_____ - представитель управления физической культуры и спорта Администрации города;

Фрыс Алексей Евгеньевич - старший инженер отдела надзорной деятельности (по городу Сургуту) управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по ХМАО – Югре, капитан внутренней службы.

I Основные результаты оценки

1.1 Перечень организационно-распорядительных документов по обеспечению противопожарной безопасности:

приказ по учреждению от 12.04.2019 № 15/23-П-04-80 «Об обеспечении комплексной безопасности детей в период летних смен»;

приказ по учреждению от 01.04.2019 № 15/23-П-04-56 «О запрете курения табака»;

приказ по учреждению от 27.03.2019 № 15/23-П-04-50 «О внесении изменений в приказ от 02.02.2018 № 15/23-П-04-18 «О противопожарном режиме в учреждении»;

приказ по учреждению от 11.03.2019 № 15/23-П-04-45 «О назначении ответственных»;

приказ по учреждению от 10.05.2018 № 15/23-П-04-90 «О создании добровольной пожарной дружины».

(реквизиты организационно-распорядительных документов их наименование)

1.2. Организация проведения инструктажей, практических тренировок:

Перечень инструкций утвержденных приказом по учреждению от 20.02.2018 № 15/23-П-04-30 «Об утверждении инструкций»;

Инструкция о порядке действий работников и клиентов (детей) по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации при пожаре в дневное время ИПБ-01-2018;

Инструкция о порядке действий работников (детей) и клиентов по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации при пожаре в ночное время ИПБ-03-2018;

Инструкция о порядке действий дежурного, обслуживающего персонала при поступлении сигнала о пожаре и неисправности установок (систем) пожарной автоматики ИПБ-04-2018;

Инструкция о мерах пожарной безопасности.

Журнал учета инструктажей по пожарной безопасности № 09-13;

Журнал учета инструктажей по пожарной безопасности Отделения дневного пребывания несовершеннолетних № 15-12.

Плановые практические занятия проводятся 4 раза в год, в 2019 г.:

(24.01.2019 г., 19.04.2019 г., 19.07.2019 г., 21.10.2019 г.)

(перечень инструкций и дата их утверждения, реквизиты журнала инструктажей, план проведения инструктажей, практических занятий)

1.3. Оснащенность инженерно-техническими средствами пожарной безопасности:

Учреждение обеспечено:

пожарным оборудованием - 12 напорных рукавов (перемотка пожарных рукавов: 12.02.2019 г.);

первичными средствами пожаротушения (огнетушителями – 81 шт.)

автоматической системой пожарной сигнализации (С-20, С2000, РИП-12, БИРП-12-20), а работоспособном состоянии;

имеется система дымоудаления, в работоспособном состоянии (испытание проведено 25.07.2019 г.);

наличие (СОУЭ) системы речевого оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией - имеется система речевого и автоматического оповещения 3-го типа (обслуживается ООО «ЮграЭнергоРесурс»), в работоспособном состоянии;

вывода сигнала о срабатывании систем противопожарной защиты на пульте подразделения пожарной охраны – «Стрелец-мониторинг»- обслуживается ООО «Олпор» (акт обследования: 09.07.2019 г.);

персонал и клиенты учреждения обеспечены средствами индивидуальной защиты органов дыхания (ГДЗК-газодымозащитными комплектами-15 шт.).

В связи с этим:

произведены испытания пожарных кранов – 13.08. 2018 г.;

произведено освидетельствование и перезарядка огнетушителей в соответствии с требованиями ПБ - 06.08. 2018 г;

ежемесячно проводится техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения – обслуживается ООО «ПроектСтройМонтаж» (акт обследования: 26.07.2019 г.).

(указать вид автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре, ее работоспособность, наличие (отсутствие) системы дымоудаления (в случае, если необходимость оборудование объекта защиты данной системой установлено требованиями пожарной безопасности), состояние первичных средств пожаротушения (произведена замена, перезарядка), выполнено (невыполнено) техническое обслуживание системы противопожарного водоснабжения)

1.4. Обеспечение пожарной безопасности на объектах организации:

Имеются:

эвакуационные выходы в количестве 14 шт. Доступ к запасным выходам свободен, ремонтные работы не производятся;

14 планов (схем) эвакуации людей в случае пожара.

Заключен договор на оказание услуг по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации, системы оповещения о пожаре, системы охранного телевидения и системы контроля доступа № 0387200017818000091-0235396-02 с ООО «ЮграЭнергоРесурс».

Ответственные за противопожарное состояние в учреждении назначены приказом по учреждению от 27.03.2019 № 15/23-П-04-50 «О внесении изменений в приказ от 02.02.2018 № 15/23-П-04-18 «О противопожарном режиме в учреждении».

(содержание путей эвакуации, пропитка огнезащитным составом деревянных конструкций, реквизиты договора на техническое обслуживание инженерно-технических средств пожарной безопасности, наличие (отсутствие) поэтажных планов эвакуации, реквизиты приказов о назначении ответственных за противопожарное состояние на объектах организации)

II Предложения и рекомендации по результатам

проверки выполнения требований противопожарной безопасности в организациях организаций отдыха детей и их оздоровления, осуществляющей осуществляющих отдых детей и их оздоровление

1. Рекомендации по укреплению комплексной безопасности на объектах организации:

(наименование объекта, перечень рекомендаций, срок устранения)

2. Отчет о принятых мерах по устранению выявленных недостатков:

(недостатки устранены (не устранены), дата устранения)

Председатель комиссии

Заместитель директора департамента образования Хотмирова А.И.



Члены комиссии: (с указанием должности, Ф.И.О.), подпись

Начальник отдела эксплуатации и обеспечения безопасности департамента образования
Администрации города Кузнецов В.Н.



Начальник отдела организации каникулярного отдыха департамента образования
Администрации города Гусева Ю.А.



Главный специалист отдела организации каникулярного отдыха департамента
образования Администрации города Лукина Е.В.




Представитель отдела молодежной политики Администрации города

Представитель управления физической культуры и спорта Администрации города

Старший инженер отдела надзорной деятельности (по городу Сургуту) управления
надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по ХМАО – Югре,
капитан внутренней службы Фрыс А.Е.



С актом ознакомлено

директор 

Т.Ф. Рокшица

капитан внутренней службы 